

Technology Italian Services s.r.o.  
Jeseniova 56

130 00 Praha 3 – Žižkov

Naše značka: 71 B /2003

Vyřizuje : MUDr. Prokopová

V Brně dne 5.5.2003

### VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VÝROBKŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5) zákona 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku , určeného pro styk s pitnou vodou

čerpadla EBARA, v seriích CD, CDX, 2CD, 2CDX, DWO, 3M, 3S, 3P, LPS, EVM, 4BHS, JES, JESX, MULTIGO, IDROGO, WINNER, SF6.

Výrobce EBARA PUMPS EUROPE SpA, Via Pacinotti 32, 360 40 Brendola, Italie

Materiály tvořící kompletaci čerpadla:

- nerezová ocel AISI 304 výrobce C.I.P.R.O.S.S.R.L., Via Stacione 80, 30035 Balló di Mirano, Italie
- PP Noryl GFN 2 výrobce PLASTICWORK S.R.L.-, Via Adamello 19, 25015 Desenzano del Garda, Italie-
- speciální těsnění VITON, výrobce BLUTECH S.P.A., 36045 Bagnolo –Lonigo, Italie
- těsnění EPDM DUTRAL, výrobce FLUORGUM S.P.A., 24121 Bergamo, Italie
- těsnící kroužky NBR, výrobce CORCOS SIMRIT S.R.L., 37139 Bassone, Italie
- mechanická ucpávka standart, výrobce BT-BURGMANN S.P.A., 36057 Arcugnano, Italie

Na podkladě provedených výluhových testů a hodnocení lze konstatovat, že výrobek čerpadla EBARA, v seriích CD, CDX, 2CD, 2CDX, DWO, 3M, 3S, 3P, LPS, EVM, 4BHS, JES, JESX, MULTIGO, IDROGO, WINNER, SF6.


Výrobce EBARA PUMPS EUROPE SpA, Via Pacinotti 32, 360 40 Brendola, Italie

o d p o v í d a j í

požadavkům Vyhlášky MZ č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky stejného složení a použití jako vzorek předložený k ověření.

Příloha :  
hodnocení č. 71 A/2003  
laboratorní protokoly



RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.  
ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Brně

Na vedení:  
SZÚ Praha